



Protokol: PV/2300

Status: Končni, Verzija: 1.00

Točke: 11

## POROČILO O PRESKUSU

Pošiljatelj: NLZOH, COZ, Oddelek za okolje in zdravje Celje, Enota za vode in živila, Ipavčeva 18, 3000 CELJE  
 Naročnik, Plačnik, Lastnik: JP KOMUNALA MOZIRJE d.o.o., Praprotnikova 36, 3330 MOZIRJE  
 Poslano v vednost: pošiljatelju

Sprejem: 30.08.2016 ob 12:13, Preiskano do: 02.09.2016

Namen odvzema: Pogodba

Vzorke prinesel: Zdravec Plaskan Ksenija

Vzorec: Pitna voda

Lokacija: VODOVOD OKONINA VAS - JUVANJE, Gostilna Prodnik, Juvanje 1, 3333 LJUBNO OB SAVINJI  
 Odzemno mesto: Pipa v točilni mizi  
 Odvzel: Zdravec Plaskan Ksenija  
 Datum odvzema: 30.08.2016 ob 09:25  
 Stanje ob prevzemu: ustrezno

Preiskava: Pitne vode redne preiskave Colilert

Zahtevek: Kriteriji za zahtevane parametre so povzeti po pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/2004 - Priloga I del A in C).

PARAMETER	METODA	PREISK. KOLIČINA	KRITERIJ	REZULTAT	ENOTA	ZAČETEK KONEC
<i>Escherichia coli</i>	ISO 9308-2:2012 Colilert 18 Quanti-Tray	100 ml	ni najdeno	ni najdeno	MPN/100 ml	30.08.2016 12:50 02.09.2016 08:12
Koliformne bakterije	ISO 9308-2:2012 Colilert 18 Quanti-Tray	100 ml	ni najdeno	ni najdeno	MPN/100 ml	30.08.2016 12:50 02.09.2016 08:13
Število kolonij pri 22° C	ISO 6222:1999	1 ml	/	14	CFU/ml	30.08.2016 12:50 02.09.2016 08:13
Število kolonij pri 36° C	ISO 6222:1999	1 ml	100	35	CFU/ml	30.08.2016 12:50 02.09.2016 08:13

Odgovorna oseba:  
 Leonida Kobola  
 univ. dipl. biol.



Rezultati preskusa se nanašajo izključno na preskušani vzorec.

Poročilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

V Celju, 02.09.2016

Stran: 1 od 1

VER: 2015.7.31.1



Datum izpisa: 15.09.2016

Oddelek za okolje in zdravje lab.št.: PV 2016/1965  
Pitne vode Datum poročila: 15.09.2016

**POROČILO O TERENSKIH MERITVAH**

**Pitne vode**

Izvor: Vodovod Juvanje, omr. Gostilna Prodnik, Juvanje 1, pritličje, pipa v točilni mizi

Naročnik: Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje, Praprotnikova 36, 3330 Mozirje

Odvzem: 30.08.2016 09:25

Metoda vzorčenja: Vzorčenje pitne vode, SIST ISO 5667-5: 2007

**Rezultati terenskih meritev**

Parameter	Rezultat	Enota	Normativ	Metoda	Opombe	Začetek konec
<b>TERENSKÉ MERITVE</b>						
Temperatura vode	20,3	°C		/DIN 38404-C4-2:1976		30.08.2016 30.08.2016
Prosti klor	0,16	mg/L		/SIST EN ISO 7393-2: 2000		30.08.2016 30.08.2016

**Veljavni predpisi:**

- Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS. št 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

*Zedrovac*  
Zadavec Plaskan Ksenija, dipl.san.inž.  
izvajalec vzorčenja



*Jerneja Antončič*  
Jerneja Antončič, univ. dipl. inž. kem. tehn.  
Vodja oddelka za okolje in zdravje Celje