

## LETNO POROČILO O KAKOVOSTI VODE V LETU 2014

Pri spremljanju kakovosti pitne vode razdelimo parametre na mikrobiološke, kemijske in fizikalne. Zaradi najpogostejših akutnih posledic je največja pozornost posvečena mikrobiološkim parametrom. Kemijske snovi so običajno prisotne v nižjih koncentracijah in so predvsem povezane z možnimi kroničnimi učinki. Pri vsaki detekciji pa moramo seveda, poleg neposrednih nevarnosti, ki jih lahko posamezna presežena vrednost parametra povzroča, pretehtati tudi indikatorski pomen pojava in seveda dinamiko, ali gre za enkratni pojav, stalen pojav, naraščanje itd. JP Komunala Mozirje izvaja po sistemu HACCP notranjo kontrolo kvalitete pitne vode na vseh vodovodih v našem upravljanju.

V letu 2014 je bilo na vodovodih v našem upravljanju skupno 57 mikrobioloških vzorcev notranje kontrole, ki ga za nas izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano - Laboratorij za vode in druge vzorce okolja Celje in 25 vzorcev v okviru državnega monitoringa. Odvzetih je bilo tudi 24 kemijskih vzorcev, na tem segmentu neskladnih vzorcev ni bilo.

### VZORČENJE V OBČINI NAZARJE:

MESTO PREGLEDA	ŠT. PREGL. ENTEROKOKI	NESKLA-DNI	ŠT. PREGL. ESCHERICHIA COLI	NESKLA-DNI	DRŽAVNI MONITORING	NESKLA-DNI
VOLOG	5	0	2	0	2	0
BRDO	5	0	5	0	2	0
ŠMARTNO OB DRETI	5	0	5		2	0

### VZORČENJE V OBČINAH NAZARJE, MOZIRJE IN REČICA – VODOVOD LETOŠČ:

MOZIRJE NAZARJE REČICA	22	0	22	0	5	0
GNEČ SLATINE	5	0	5	0	2	0

### VZORČENJE V OBČINI LJUBNO:

LJUBNO	5	3	5	0	5	0
RADMIRJE	5	0	5	0	2	0

### VZORČENJE V OBČINI LUČE:

LUČE	5	0	5	0	5	0
------	---	---	---	---	---	---

Na vseh vodovodih so bili izvršeni pregledi na trihalometane in *clostridium perfringens*. Rezultati preiskav niso pokazali njihove prisotnosti.

Rezultati kemijskih preiskav vode so bili na vseh vodovodih v redu.

Rezultati preskušanj vzorcev vode kažejo ustrezno oskrbo s pitno vodo na javnih vodovodih v našem upravljanju.

Komunala Mozirje